

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Анжеро-Судженск
(место составления акта)

“ 31 ” октября 20 18 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 179

По адресу/адресам: г. Анжеро-Судженск, ул. Пятилетки, 21
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 179 от «04» октября 2018г. Сарафанникова Виктора Николаевича,
главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по
пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР ГУ МЧС России
по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Зачиняева А.В. 04.10.2018г. 15:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Вдовушкина Яна Владимировна, заместитель главного
государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по
пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали директор Зачиняева Анна Вильгельмовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Светильники в помещениях котельной, гаража и подвала эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника – абз. в) п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

2. Помещение угольного склада котельной, тамбура кухни, тамбура главного входа, кладовой и фойе не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации – п. 14, п. 5.2 таблицы 3 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией - утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315, п. 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 5.2. Таблицы А3 СП 5.13130.2009) - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

3. Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

4. Предел огнестойкости до потери несущей способности стальных косоуров лестничных маршей лестничной клетки менее R45 (незащищенные стальные косоуры допускается применять в случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15)) – п. 5.18*, таблица 4* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 5.4.3. СП 2.13130.2012) - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

5. Сеть внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения (наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи менее 6 м) - п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; ст.62, ст.106 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблицы 1,3 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п. 6.8 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» – директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

6. Отсутствуют противопожарные двери, отделяющие помещения: кухни от помещения коридора 1 этажа, склада от тамбура главного входа, склада продуктов (проем противопожарной стены 2 типа не заполнен дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 15), – п. 7.4, таблицы 1, 2*, 4* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 5.2.6. СП 4.13130.2013) - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

7. В лестничной клетке: на 1 этаже стенка, отделяющая вход в подвал от внутренних помещений и отделка нижней части металлической лестницы ведущей на чердак, выполнены из дерева – материала с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2,Т2 – п. 6.25* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 4.3.2. СП 1.13130.2009) - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

8. Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 1 м от вентиляционной решетки в столовой и пищеблоке - п. 12.19 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31)(ред. от 31.12.2002); п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

9. Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют фактическому размещению и расположению средств спасения - п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 – директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

10. На путях эвакуации размещены предметы мебели – абз. б) п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 – директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

11. В лестничной клетке размещены открыто проложенные электрические кабели, а также на полу лестничного марша размещено оборудование (электроцит) - п. 4.11 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», п. 6.32* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 4.4.4. СП 1.13130.2009) - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

12. В здании не предусмотрено аварийное освещение - п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.74. СНИП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение; ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

13. Противопожарные двери, ведущие на чердак, не проходят проверку работоспособности и техническое обслуживание - п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

14. На путях эвакуации размещены материалы (декоративные элементы), имеющие более высокую с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – п. 6.25* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 4.3.2. СП 1.13130.2009) - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

15. Пол в коридорах на путях эвакуации отделан материалом (линолеум), пожарная опасность которого не подтверждена сертификатом - п.6.25* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

16. Баннер, размещённые на фасаде здания, не имеет сертификата соответствия, подтверждающего его соответствие требованиям пожарной безопасности по группе горючести (требуемая Г1 или НГ) - п. 40(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N390 - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: Предписание от 31.11.2018г. №179/1/114

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Зачиняева Анна Вильгельмовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 31 ” октября 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)