Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99, E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 179/1/114
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору от «_04_» октября 2018 г. № _179_, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «26» октября 20_18 г. по _16_ ч. 00 мин. «_31_» октября_ 20_18_ г.

проведена проверка Вдовушкиной Яной Владимировной – заместителем главного
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
пожарному надзору Муниципального казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Пятилетки, 21

совместно с *директором Зачиняевой Анной Вильгельмовной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Светильники в помещениях котельной, гаража и подвала эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	абз. в) п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.06.2019г.	
2.	Помещение угольного склада котельной, тамбура кухни, тамбура главного входа, кладовой и фойе не оборудовано системой автоматиче-	п. 14, п. 5.2 таблицы 3 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической	01.06.2019г.	

	ской пожарной сигнализации	пожарной сигнализацией - утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315, п. 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 5.2. Таблицы А3 СП 5.13130.2009)		
3.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.06.2019г.	
4.	Предел огнестойкости до потери несущей способности стальных косоуров лестничных маршей лестничной клетки менее R45 (незащищенные стальные косоуры допускается применять в случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15))	п. 5.18*, таблица 4* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 5.4.3. СП 2.13130.2012)	01.06.2019г.	
5.	Сеть внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения (наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи менее 6 м) - – директор Зачиняева Анна Вильгельмовна	п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; ст.62, ст.106 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблицы 1,3 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п. 6.8 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»)	01.06.2019г.	

6.	Отсутствуют противопожарные двери, отделяющие помещения: кухни от помещения коридора 1 этажа, склада от тамбура главного входа, склада продуктов (проем противопожарной стены 2 типа не заполнен дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 15)	п. 7.4, таблицы 1, 2*, 4* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 5.2.6. СП 4.13130.2013)	01.06.2019г.	
7.	В лестничной клетке: на 1 этаже стенка, отделяющая вход в подвал от внутренних помещений и отделка нижней части металлической лестницы ведущей на чердак, выполнены из дерева – материала с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2,Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.3.2. СП 1.13130.2009)	01.06.2019г.	
8.	Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 1 м от вентиляционной решетки в столовой и пищеблоке	п.12.19 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31)(ред. от 31.12.2002); п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2019г.	
9.	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют фактическому размещению и расположению средств спасения	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	01.06.2019г.	
10.	На путях эвакуации размещены предметы мебели	абз. б) п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	01.06.2019г.	
11.	В лестничной клетке размещены открыто проложенные электрические кабели, а также на полу лестничного марша размещено оборудование	п. 4.11 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», п. 6.32* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от	01.06.2019г.	

	(электрощит)	22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.4.4. СП 1.13130.2009)		
12.	В здании не предусмотрено аварийное освещение	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.74. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение; ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2019г.	
13.	Противопожарные двери, ведущие на чердак, не проходят проверку работоспособности и техническое обслуживание	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - директор Зачиняева Анна Вильгельмовна;	01.06.2019г.	
14.	На путях эвакуации размещены материалы (декоративные элементы), имеющие более высокую с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4 статьи 4, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.3.2. СП 1.13130.2009)	01.06.2019г.	
15.	Пол в коридорах на путях эвакуации отделан материалом (линолеум), пожарная опасность которого не подтверждена сертификатом -	п.6.25* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.06.2019г.	
16.	Баннер, размещённые на фасаде здания, не имеет сертификата соответствия, подтверждающего его соответствие требованиям пожарной безопасности по группе горючести (требуемая Г1 или НГ)	п. 40(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N390	01.06.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с дей-

ствующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
по пожарному надзору
Вдовушкина Я.В. _____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«31» октября 2018 г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ _____

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«31» 10 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием :
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)